

Số: 215/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt yêu cầu báo giá:

Bảo dưỡng, sửa chữa Máy phát điện dự phòng số 01 phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 2674/UBND-TC ngày 30/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá: Bảo dưỡng, sửa chữa Máy phát điện dự phòng số 01 phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

- Yêu cầu báo giá: Có yêu cầu báo giá số 23-HCQT.BVĐK kèm theo;

- Danh mục dịch vụ, hàng hoá đề nghị báo giá: Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Lan Anh

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 23/HCQT.BVĐK
(Được ban hành theo Quyết định số: 45/QĐ-BVĐK ngày 09/4/2025)

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công tác Khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Cách thức nộp Báo giá như sau:

- Nhà thầu gửi bản Scan Báo giá (có đầy đủ chữ ký và dấu của nhà thầu) qua tài khoản gmail: lecaocuongkdyb@gmail.com;

- Bản chính của Báo giá và các tài liệu kèm theo, nhà thầu gửi về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: xã Giới Phiên - TP. Yên Bái - Yên Bái. Người tiếp nhận Báo giá: Ds Lê Cao Cường, Số điện thoại: 0986.913.123.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện đăng tải Yêu cầu báo giá trên trang Web Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà thầu lập Báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá (theo mẫu quy định của pháp luật)

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

3. Thời gian tiến hành dự kiến: Trong tháng 4 năm 2025. ✓

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Lan Anh

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 215/QĐ-BVĐK ngày 19 tháng 4 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)



STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	<p>Bảo dưỡng, sửa chữa Máy phát điện dự phòng số 01 phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vệ sinh làm sạch động cơ chủ lực- Xử lý chỉnh khe hở xúp báp, béc phun- Kiểm tra bộ bảo vệ động cơ- Bôi mỡ bánh căng đai, phần ngoài động cơ- Kiểm tra đường ống (thay nếu hư)- Kiểm tra bulong (xiết chặt lại)- Kiểm tra độ cách điện- Phun nước nóng làm sạch bên ngoài bộ làm mát- Vệ sinh sạch hệ thống làm mát- Thay bộ lọc nhiên liệu, nhớt, nước làm mát- Thay dây curoa phần trục- Thay dầu nhớt- Thay ống cấp nhiên liệu, van ống dầu mềm.- Thay 02 Puli cánh quạt- Thay Puli giảm chấn, puli bơm nước- Bơm thêm nhớt dưới gate <p>Tất các các thiết bị thay thế đều phải phù hợp, tương thích với hệ thống Máy phát điện dự phòng của Bệnh viện.</p>	Gói	01
Tổng cộng: 01 khoản			

✓