

Số: 480/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 18 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt yêu cầu báo giá: Sửa chữa, thay thế thiết bị AHU 09 (thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm) tầng hầm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ đối với dự toán mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá: Sửa chữa, thay thế thiết bị AHU 09 (thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm) tầng hầm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

- Yêu cầu báo giá: Có yêu cầu báo giá số 10-HCQT.BVĐK kèm theo;
- Danh mục dịch vụ, hàng hoá đề nghị báo giá: Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Lan Anh

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BVĐK ngày 18 tháng 9 năm 2024
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)



STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	<p>Sửa chữa, thay thế thiết bị AHU 09 (thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm) tầng hầm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thay vòng bi, phớt, dây curoa của 02 động cơ đầu cấp, đầu hồi của AHU.- Bơm mỡ, tra dầu và vệ sinh các thiết bị trong AHU.- Xử lý hàn lại dàn lạnh và thử áp dàn lạnh.- Thay thế thiết bị truyền động điều khiển van tuyến tính 20Nm: 01 bộ.- Aptomat 3 pha 40 A: 02 Chiếc- Aptomat 3 pha 50 A: 01 Chiếc- Khởi động từ MC 40A: 03 Chiếc- Khởi động từ MC 65A: 01 Chiếc- Khởi động từ MC 22B: 02 Chiếc- Khởi động từ MC 18B: 02 Chiếc- Rơ le nhiệt MT32: 02 Chiếc- Van bướm mặt bích tay gạt thân ngang: 02 Chiếc <p>Các vật tư, thiết bị thay thế mới phải tương thích, phù hợp với AHU 09 (thiết bị trao đổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm) tầng hầm thuộc hệ thống điều hòa trung tâm Chiller thương hiệu Carrier Model:19XR3232356KFH52 của Bệnh viện</p>	Gói	01
Tổng cộng: 01 Khoản			

Handwritten signature

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 10-HCQT.BVĐK

(Được ban hành theo Quyết định số: 480/QĐ-BVĐK ngày 11/9/2024)

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công tác Khám chữa bệnh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Cách thức nộp Báo giá như sau:

- Nhà thầu gửi bản Scan Báo giá (có đầy đủ chữ ký và dấu của nhà thầu) qua tài khoản gmail: lecaocuongkdyb@gmail.com;

- Bản chính của Báo giá và các tài liệu kèm theo, nhà thầu gửi về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: xã Giới Phiên - TP. Yên Bái - Yên Bái. Người tiếp nhận Báo giá: Ds Lê Cao Cường, Số điện thoại: 0986.913.123.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện đăng tải Yêu cầu báo giá trên trang Web Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà thầu lập Báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá (theo mẫu quy định của pháp luật)

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

3. Thời gian tiến hành dự kiến: Trong tháng 9 năm 2024. ✓

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Lan Anh